

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूआईडी संख्या : UPFS/2025/141927/KHR/KHERI/1000/CFO

दिनांक : 04-01-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **OXFORD PUBLIC SCHOOL** पता **0,VILL MURAR KHEDA SAMPURNA NAGAR, Lakhimpur** तहसील - **Palia** प्लॉट एरिया **8096 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **3460.85** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL	3	0	9.9 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **OXFORD PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईएस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **11-03-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **GURKIRPAL SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **11-03-2025** से **10-03-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **OXFORD PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **OXFORD PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : भवन वर्ष 2005 से पूर्व का निर्मित है जिसमें प्रथम तल तक 4 स्टेयरकेस (2 स्टेयरकेस 1.20 मीटर तथा 2 स्टेयरकेस 1.5 मीटर) प्रथम तल से द्वितीय तल तक (1 स्टेयरकेस 1.20 मीटर तथा 1 स्टेयरकेस 1.5 मीटर) उपलब्ध हैं तथा open terrace का प्रयोग refuge area के रूप में किया जा रहा है तथा शासनादेश संख्या 5899 /आठ -3 -08 -181 विविध /2008, 20 नवम्बर 2008 के क्रम में एन ओ सी निर्गत किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है तथा विद्युत विभाग से बिजली सुरक्षा (electricity safety) प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा तथा निकास मार्ग/अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता /कार्यशीलता बनाये रखना संबंधित का दायित्व होगा, अन्यथा प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

AKSHAY RANJAN SHARMA

E99078B00990075074DF12AAF8C0EB5964B88C91

11-03-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : **11-03-2025**

स्थान : **KHERI**

Note: Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

Shuapna Patel
PRINCIPAL
OXFORD PUBLIC SCHOOL
MORARKHERA SAMPURNA NAGAR
LAKHIMPUR-KHERI U.P. PIN 262904

Akshay Ranjan Sharma
CHAIRMAN
OXFORD PUBLIC SCHOOL
MORARKHERA SAMPURNA NAGAR
LAKHIMPUR-KHERI U.P. PIN - 262904